

单位工程货品验收单

编 号

14 34

工程名称

电解车间溴化锂机组
远传通信控制系统改造

日 期

2021.9.18

致 新疆华泰重化工有限责任公司

我方已按贵方要求发送了 8 台控制柜的上位监控设备套装，经自检合格，请予以检查和验收。

货品内容：

上位监控设备套装，具体配置详见附件《上位监控设备物料清单》；

审查意见：

经验收，该货品：

1. ☒ 符合 我国现行法律、法规要求；
2. ☒ 符合 我国现行工程建设标准；
3. ☒ 符合 施工要求。

综上所述，该货品验收结论：☒ 合格

新疆华泰重化工有限责任公司

负责人（签字）：

朱江 杨强 2021年9月18日

北京三汇能环科技发展有限公司

负责人（签字）：

万树壮

2021年9月18日

附件《上位监控设备配置清单》

1.使用物料清单

使用物料清单

品名	规格型号	数量	单位
工控机	DELL i5, 8G 内存, 256G SSD+1T 机械硬盘	1	个
win10 系统	win10 sp1 64 位专业版 长期正版授权	1	个
显示器	23.8 英寸, DELL	2	个
键盘/鼠标	USB	1	个
工业交换机	MOXA 220v	1	个
组态软件	组态王+1024 点 (运行锁+软件安装光盘)	1	个
多模光纤收发器	netLINK	4	个
工业通讯网关	LWIGW8204M	2	个
远程 IO 模块	DAM5008 (控制空调远程启停)	2	个
S7-200PLC 数据总线接头	6ES79720BA120XA0	5	个
工业级千兆六类网线	山泽 50 米	2	个
工业级千兆六类网线	山泽 5 米	2	个
4*1.0 屏蔽信号线	国标	200	米
多模光纤跳线	ST/ST 双头	12	条
多模光纤跳线	ST/SC 双头	4	条
其他电缆辅材		1	项

备注：以上改造内容不含控制柜部分，控制柜部分详见《控制柜配置清单》，其中包括 1 台 LS 控制柜和 2 台在原控制柜，另外 5 台三洋机组不在本次改造范围之内。

2.备件清单

备件清单

品名	规格型号	数量	单位
工业交换机	MOXA 220v	1	个
工业通讯网关	LWIGW8204M	1	个
多模光纤跳线	ST/ST 双头	2	条
多模光纤跳线	ST/SC 双头	2	条

缺 { 音箱 1个
光纤收发 1对
DTU (485转400) 1个

杨军与