

直燃机房 设备表

序 号	名 称	规 格	单位	数量	安 装 地 点	备 注
1	直燃机	BZ500Hz Ql=5815kW Qr=6227kW L _冷 =714m³/h L _热 =1221m³/h N=31.9kW COP _{制冷} 1.36 COP _{制热} 0.93	台	2	地下一层	要求采用与空气密度比值小于0.75的燃气作燃料 天然气热值8600kcal/m³
2	冷冻水泵	AABD200-315 L=360m³/h H=34m N=45kW	台	5	地下一层	四用一备
3	冷却水泵	AABD300-300 L=620m³/h H=30m N=55kW	台	4	地下一层	同时运行
4	冷却塔	CTA-680UFW L=620m³/h N=4kW×5	台	4	九层屋面	供回水温度32-39℃
5	冷冻水补水泵	50AAB12-45-3 L=8m³/h H=50m N=3kW	台	2	地下一层	一用一备
6	软水器	QC-RSQ/10-A L=10m³/h N=10W	台	1	地下一层	
7	软水箱	V=15m³ 3000×2500×2200	台	1	地下一层	
8	分水器	ø800	个	1	地下一层	
9	集水器	ø800	个	1	地下一层	
10	压差控制器	P906 DN150	套	1	地下一层	
11	除污器	DN500	个	1	地下一层	
12	电子水处理仪	DN900 N=500W	个	1	地下一层	
13	倒流防止器	DN50	个	1	地下一层	