



中国石油工程建设有限公司
总部办公楼冷却塔填料更换维修及集分水器更换项目
谈判文件澄清（一）

编号: CPECCFZB-2021-003

日期: 2021年4月1日

收件单位: 各潜在谈判人
收件人:
电话:
传真:
页数: 1+1
紧急 请审阅

发件人: 闫春程
部门: 招标中心
电话: 010-58192260
传真:
批准人: 
请答复 请传阅

各潜在谈判人:

总部办公楼冷却塔填料更换维修及集分水器更换项目的谈判文件作以下澄清:

具体内容详见附件。

请根据以上要求制作谈判文件。

中国石油工程建设有限公司采购招标中心

2021年4月1日

接收人
签署: _____
职务: _____
日期: _____
请盖章回传至
yanchuncheng@cnpc.com.cn。



总部办公楼冷却塔填料更换维修及集分水器更换项目

谈判文件澄清

1、贵部大楼使用的是新菱牌不锈钢鼓风式逆流冷却塔，但合同文本附件第二页要求按良机原厂填料标准提供，此要求是否必需遵照执行？

答：填料品牌使用原厂新菱填料。



扫描全能王 创建