

设备相关管路清洗及水泵连锁联动确认书

致：松下制冷（大连）有限公司

今由 北京三汇能环科技发展有限公司（制冷机或空调工程安装施工单位名称，以下简称“我们公司”）承担的 北京中景江山赋 有限公司（以下简“用户”）购置的松下制冷（大连）有限公司（以下简称“制冷机厂家”）生产的 真空锅炉、SV-4005GH-H、2 台（设备名称、型号、数量）的水系统等管路的安装、清洗等工作，现给予确认：我公司已经按照中央空调外围设备和管道施工规范及制冷机厂家的要求，将与设备（制冷机、锅炉）连接的相关管路进行了正确安装并清洗完毕（工程规范及制冷机厂家要求的部分内容如下：清洗用水不得经过设备内部，且须将管道内的焊渣、铁屑等硬质颗粒及各种灰尘等彻底清洗干净），并确保水系统管路中无焊渣、铁屑等杂物。如因管路安装、外围设备（如水泵等）配置不当或管道清洗不彻底、不干净，而给冷水机组造成损害，与松下制冷（大连）有限公司无关。

同时，我公司已按照制冷机厂家调试前确认事项中的各项内容，做好调试前的准备工作（如水平度的确认，水管路、蒸汽管路中过滤网的安装，蒸汽（温水）控制阀 [限蒸汽、温水型机组] 的正确安装等，详见“调试前必备条件确认单”），而且，严格按照设备出厂文件的要求，将水泵与设备进行了正确的连锁、联动控制（若没有连锁、联动控制，则对设备造成的损坏，与松下制冷（大连）有限公司无关），制冷机厂家可以安排调试人员进行调试。

确认签署明细如下：

施 工 方		用 户 方	
单位名称 (盖 章)	北京三汇能环科技发展有限公司	单位名称 (盖 章)	
确认人签字		确认人签字	
日 期	2021 年 4 月 19 日	日 期	年 月 日

本文件经各方签字盖章后，原件返回松下制冷（大连）有限公司一份。