

单位工程竣工验收报验表

编 号

14. 24

工程名称

七厂烟气余热回收热泵机组检修

日 期

2021. 8. 29

致 北京博大开拓热力有限公司

我方已按甲方要求完成了 七厂烟气余热回收热泵机组检修 工程，经自检合

格，请予以检查和验收。

工程项目：

- 1、机组单次保养；
- 2、机组内腔化学清洗预膜；
- 3、冷凝器、吸收器、蒸发器清洗预膜；
- 4、溶液过滤；
- 5、更换电磁阀等密封件；
- 6、铜管检漏补漏。

审查意见：

经验收，该工程：

1. ☒ 符合 ☐ 不符合 我国现行法律、法规要求；
2. ☒ 符合 ☐ 不符合 我国现行工程建设标准；
3. ☒ 符合 ☐ 不符合 施工要求。

综上所述，该工程验收结论： ☒ 合格 ☐ 不合格；

北京博大开拓热力有限公司

负责人（签字）：



2021 年 8 月 29 日

北京三汇能环科技发展有限公司

负责人（签字）：



2021 年 8 月 29 日