

## 工 作 联 系 函

工程名称：中泽农 2#直燃机维修技术服务

**致：**北京华胜富邦商业投资管理有限公司

**事由：**贵司将直燃机组维保项目委托我司提供年度维护保养。我司在 2021 年 4 月 30 日至 5 月 13 日维修 2#直燃机期间发现以下问题，现将问题汇报如下：

**存在事项：**

1、2#直燃机清洗捡漏等维修工作完成后，对 2 号机组抽真空，抽了两天后，机组真空效果未发生明显变化。把 1#机组真空泵换到 2#机组上，只用了半天时间就已经抽好。我司技术工程师对 2#机组真空泵进行了功能检测：该真空泵生产使用时间是 2013 年，使用年限较长，真空泵老化，极限不达标，抽气能力下降。

**处理方案：**

1、更换真空泵。

**说明：**由于天气越来越炎热，为确保大厦夏季正常制冷，敬请各位领导高度重视以上存在的问题，尽快决策修复事宜。

此致

敬礼

单 位：北京三汇能环科技发展有限公司

联 系 人：客服部 电 话：010-52408023 18001317823/7

邮 箱 号： sanhuinh@163.com 传 真：010-8030887

日 期：2021.5.17

### 附件：报价明细

报 价 明 细							
( 单位人民币：元 )							
序号	部品/作业名称	型号	数量	单位	单价	金额/¥	备注
1	爱发科真空泵	PVD-360	1	台	10560	10560	
2	价税总计		壹万零伍佰陆拾元整			10560	
备注：其他费用另计。							

