



工程竣工验收单

工程名称	和乔丽晶管道、合生麒麟、沁园公寓换热器保温	类型	改造类	层数/建筑面积	/
施工单位	/	甲方单位	北京三汇能环科技发展有限公司	开工日期	2022. 12. 20
施工单位负责人	黄国发	工程主管部门负责人	张立昆	竣工日期	2022. 12. 31
序号	验收项目			验收结论	
1	和乔丽晶供回水管道、烟管保温外包铝皮			合格	
2	沁园公寓烟气换热器保温			玻璃丝布未做防火涂料粉刷	
3	合生麒麟冷冻机保温			合格	
综合验收结论	沁园公寓换热器保温外缠玻璃丝布, 未刷防火涂料, 施工单位黄国发约定年后处理。				
参加验收人员	施工单位 (签字)		工程主管部门 (签字)		
	负责人:  日期: 2022.12.31		负责人:  日期: 2022.12.31		