

售后服务单

使用单位:	宝城区双宝购物广场
合同编号:	宝城区东郊

使用位置	型号规格	出厂编号	售后处理情况
屏蔽泵	SFPD150-315	160500606	故障、有异响。
			现场检查水平、测量电机绕组阻值正常、无断路、对此型号流量
			流量 220m ³ /h, H=20米、电流66.7A
			经判断为：相序(转向为反转)
			纠正后、噪音消失、电流稳定
			在运行范围内、可以正常运行
			现场时机运行正常、
			电流表：60A、60A、55A、
			出口压力 3mPa、30米
			正常运行值

售后处理意见:

该站正常运转 观察压力是否正常按水泵流量、扬程

对称压力表指示, 判断个别电机反向时已转向。

客戶簽名:

售后人员签名: 李永成

联系电话:

联系电话: 13114979912

离场时间: 2023.1.31

售后时间: 2023.1.31日