

# 北京华联第一太平商业物业管理有限公司

## 工作传签单



流水号	BHG-GMO-W-20230213003						
标题	关于同成街项目购买更换3#直燃机组变频器的申请	类别	工程类	创建人	王晓冬	创建时间	2023-02-13 10:31:58
申报项目	同成街项目	申报部门	工程部(同成街)	紧急程度	正常	费用	
工作事由	<p>尊敬的各位领导：</p> <p>同成街项目直燃机运行已近11年，近期3#直燃机变频器出现故障，导致机组无法运行。经直燃机组维保厂家三汇能环公司技术人员现场判断为变频器损坏。该3#直燃机组型号为LDF-220ES，制热量为2140KW，现申请更换变频器品牌为ABB，功率5.5KW。维保厂家更换变频器报价为含税7100元。</p> <p>可使用2月份工程材料预算结余（预算为15000元，已使用5676.50元，剩余9323.5元）。</p> <p>妥否，请领导批示。</p>						
备注							
附件	照片.doc20230207回龙观ABB变频器更换报价单.pdf						
有权查看人员							
办结日期		办结备注					

### 审批记录

审批人	审批节点	审批结果	审批意见	手写签名	审批时间
刘平	项目部门负责人	同意	同意，请领导批示！		2023-02-13 10:34
郭钰	项目区域总经理	同意	同意 请领导批示		2023-02-13 14:41
郑建军	工程类	同意	同意		2023-02-13 14:54
李正	工程类	同意	同意		2023-02-13 18:06
宫强强	工程类	同意	同意安排维修		2023-02-14 09:38
史韫萌	财务部	同意	同意		2023-02-16 10:46
宋小芸	财务总监	同意	同意		2023-02-16 11:32
李争	总经理助理	同意	同意		2023-02-16 11:43
陈琪	副总经理	同意	同意		2023-02-17 09:11

打印人:王晓冬

打印时间:2023/2/17 下午2:52:23