



福能贵电

福能（贵州）发电有限公司

缓蚀剂技术规范书

批 准:

张自由

审 核:

黄帝

会 签:

何旭

编 制:

王峰

2022 年 12 月 11 日

1 总则

1.1 本技术规范书适用于福能（贵州）发电有限公司溴化锂制冷机组缓蚀剂的采购。

1.2 本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供货方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

2 设备概况

我司采购的缓蚀剂为抑制溴化锂机组吸收剂溶液腐蚀使用，规格型号 LG-40%。

3 设计及运行条件

3.1 系统概况及相关要求

将该缓蚀剂添加到溴化锂机组吸收剂溶液使用。

3.2 主要技术参数

序号	项目	技术参数
1	规格型号	LG-40%
2	材质	铬酸锂
3	密度	1.355g/cm ³
4	熔点	844℃

4 技术要求

4.1 供货方所提供的产品应满足国家或行业标准规范的相关要求。

4.2 缓蚀剂在运输过程中，应做好防爆、防泄漏等保护措施。

4.3 缓蚀剂必须有出厂合格证等相关质量证明文件。

4.4 供货方应负责充装。

5 供货范围

序号	名称	型号	单位	数量
1	缓蚀剂	LG-40%	千克	5

6 质量保证

6.1 供货方保证所提供的产品生产日期不能超过 2 个月。

6.2 供货方应提供出厂合格证等相关质量证明文件，保证所供产品满足技术规范要求。

6.3 缓蚀剂质量保证期为正常投运验收合格后 1 年。