

工程竣工验收单					
工程名称	劝宝购物广场水泵维修	类型	维修类	层数/建筑面积	/
施工单位	天津智诚机电设备有限公司	甲方单位	北京三汇能环科技发展有限公司	开工日期	2023. 04. 28
施工单位负责人	李志民	工程主管部门负责人	张立昆	竣工日期	2023. 04. 29
序号	验收项目			验收结论	
1	屏蔽泵更换接线端子，检查接线			合格	
2	冷却泵更换机械密封			合格	
综合验收结论	符合要求及相关验收规范，同意验收				
参加验收人员	施工单位（签字）		工程主管部门（签字）		
	负责人：李志民 日期：2023.7.4		负责人：张立昆 日期：2023年7月4日		