


## 维修调试单

维修进场日期		2023年8月23日9时	
维修完成日期		2023年8月23日19时	
维保单位	天津水缘科技发展有限公司	负责人: 刘林	电话: 15699733550
项目地址	北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座		
设备名称	A站3号空调 (75KW) 循环水泵 (ITT)		
维修更换配件	轴承: NSK6313 两个      机封: 109/60AS 一个 轴承: NSK6314 一个 轴承: NSK6317 一个		
维修内容:	更换轴承、机封、调节动力平衡		
调试结果:	调试运行正常		
客户签名: 	维保方签名: 刘林		
日期: 2023.9.19	日期: 2023.9.19		

天津水缘科技发展有限公司