

维修施工验收单

工程项目	融科融智智创中心		
维修施工单位	北京亨意达科技发展有限公司		
服务内容	冷却塔水盘漏水、从新打磨做防腐		
完成情况	已完成、运行正常		
维修施工单位 签字	普乐意	日期	2024 年 4 月 17 日
运营管理部签 字	陈勇	日期	2024 年 4 月 18 日
备注			