

竣工验收单

工程名称	北京市海淀区沁园公寓 燃气调压箱更换技术改造	开工日期	2024 年 5 月 10 日 09 时 00 分
项目地点	北京市海淀区人大北路 33 号院 2 号楼	竣工日期	2024 年 5 月 20 日 05 时 30 分
使用单位	业主委员会, 北京三汇能环科技发展有限公司	施工单位	北京天浩鼎成市政工程有限公司

主要施工项目:

序号	项目	规格型号	单位	数量
1	燃气调压箱设备款	200Nm ³ /h	台	1
2	拆除安装费	/	台	1
3	带气作业施工费	/	台	1
4	地面修复	/	台	1
5	调试费	/	台	1
6	停复气	/	台	1
7	顶棚修复(护栏刷漆、护栏门更改位置)	/	台	1

施工单位自验结果:

更换锅炉调压箱品牌:燕山;更换完成,经调试后压力表测试设备运行压力 8kpa,经嗅敏仪测试各接口无泄漏,满足施工规范,设备运行正常:合格,予以交付使用。

使用单位验收意见:

燃气公司运行所验收意见:

合格

使用单位:



日期:

施工单位:



日期: 2024.5.28

燃气公司运行所代表: (签字)

秦路迪

日期: 2024年5月18日

