

维修施工验收单

|                |                                                                                     |    |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 工程项目           | 融科融智智创中心                                                                            |    |                  |
| 维修施工单位         | 北京三汇能环科技发展有限公司                                                                      |    |                  |
| 服务内容           | 1、冷却塔积水盘漏水修复（冷却塔水盘漏水、从新打磨做防腐）<br><br>2、胶球清洗装备，管道拆除及管堵焊接                             |    |                  |
| 完成情况           | 已完成、运行正常                                                                            |    |                  |
| 乙方维修施工<br>单位签字 |   | 日期 | 2024 年    月    日 |
| 甲方管理部签<br>字    |  | 日期 | 2024 年 5 月 8 日   |
| 备注             |                                                                                     |    |                  |