

报 价 单

项目名称	中国石油工程建设有限公司						
项目单号	SHNH-20241225-01-01-049	报价单位	北京三汇能环科技发展有限公司				
项目地址	北京市东城区鼓楼外大街28号	报修电话	010-52408023	400-636-7337			
联系人	王总	传真/邮箱	010-80308870				
联系电话	18911380414	客服电话	18001317827/23				
传真/邮箱		联系人	赵兴华	18001317823			
机 组 概 况							
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	生产日期	备注
1	精密空调	艾默生	P1035UAPM S1R	台	1	/	1#机组
机组现状	1号机房空调铜截止阀损坏泄漏，空调报低压故障。						
处理方案	1. 更换铜截止阀门；2. 焊接、打压、查漏；3. 抽真空；4. 添加制冷剂。						
说明	根据精密空调维保合同约定：空调维护过程中只包括空调易耗品空气过滤网、加湿器的清理，免费清洗加湿水盘，免费清理室外机（加湿器及室外机损坏不予保修）。除以上提到的备品备件外，空调其它配件更换另行收费。此次维修甲方只需承担材料部分费用，人工费用由乙方承担。						
报 价 明 细 单位：元							
序号	部品/作业名称	规格/型号	数量	单位	单价	金额/¥	备注
1	制冷剂	R22	1	瓶	1,045.00	1,045.00	22.7KG
2	铜截止阀门	16	1	个	238.00	238.00	
3	运费		1	项	200.00	0.00	乙方承担
4	人工费	/	1	项	1,500.00	0.00	乙方承担
5	小 计					1,283.00	
6	税 金 (13%)				0.13	166.79	
7	价税合计		壹仟肆佰肆拾玖元柒角玖分			1,449.79	
备注：其他费用另计。							